

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.MX03.H01534

Срок действия с 29.09.2009 г. по 29.09.2012 г.

1164150

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

моделей FARAL Trio 350 HP, FARAL Trio 500 HP, FARAL Green 350 HP, FARAL Green 500 HP, FARAL Maranello 500 HP, FARAL Tropical 80 500, части и принадлежности к ним

серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

код ТН ВЭД:

7616 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Faral S.p.A.

Via Ponte Alto, 40, I-41011 Campogalliano (Mo), Italy;

тел. +39 (059) 88 90 711, факс +39 (059) 52 72 36

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Faral S.p.A.

Via Ponte Alto, 40, I-41011 Campogalliano (Mo), Italy;

тел. +39 (059) 88 90 711, факс +39 (059) 52 72 36

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 933-MX07-09 от 02.09.2009 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23 июля 2009 г.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.493.П.061841.09.09 от 15.09.2009, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № 009-A от 06.02.2009, выданный CERMET на систему менеджмента качества FARAL S.p.A. согласно UNI EN ISO 9001:2000. Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 0,9 МПа для модели FARAL Tropical 80 500. Для остальных моделей – до 1,6 МПа. Водородный показатель (pH) воды должен быть не менее 7 и не более 8. Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифонова

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт

подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации